

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел.: 8 (861) 225-34-04

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района

353780, Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Заречная, 21 тел.8 (86163) 2-21-00

Email: [ugpn17@yandex.ru](mailto:ugpn17@yandex.ru)

### ПРЕДПИСАНИЕ № 9/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности  
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению – детский сад  
комбинированного вида №9 станицы Старовеличковской,  
заведующему МБДОУ - д/с №9 ст. Старовеличковской Кузнецовой Наталье Валерьевне.

В период с «11» марта 2019 года по «05» апреля 2019 года государственным инспектором Калининского района по пожарному надзору – инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района лейтенантом внутренней службы Вервыкишка Михаилом Михайловичем, совместно с заведующим МБДОУ - д/с №9 ст. Старовеличковской Кузнецовой Натальей Валерьевной, проведена плановая выездная проверка по контролю за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности в здании и на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад комбинированного вида №9 станицы Старовеличковской, по адресу: Краснодарский край, Калининский район, ст. Старовеличковская, ул. Широкая, 22.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”, необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения первой смешанной дошкольной группы и помещения подготовительной группы.	ст.151 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.12* СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	20.08. 2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения Вам предоставляется право обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания

нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Предложенные предписанием мероприятия должны быть устранены в срок до начала внепланового мероприятия по надзору, которое будет проведено **в 3 квартале 2019 г.**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Инспектор ОНД и ПР Калининского района УНД и ПР  
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю  
лейтенант внутренней службы  
М.М. Вервыкишка

(подпись, М.Л.П.)  
«05» апреля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ - д/с №9 ст. Старовеличковской  
Кузнецова Наталья Валерьевна

(подпись)

«05» апреля 2019 г. (должность, фамилия, инициалы)