

ПРЕДПИСАНИЕ № 119п-26-2019
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 04 июня 2019г.

ст. Калининская

Главный специалист-эксперт Мануйлова Татьяна Николаевна

(Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

при проверке на основании распоряжения № 000210 от 20.05.2019г.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад комбинированного вида №9 станицы Старовеличковской, Калининский район, ст. Старовеличковская, ул. Широкая, 22 ИНН 2333007648 ОГРН 1022303951328 зарегистрирован 12.11.2002г. ИФНС в Калининском районе

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: ИНН, ОГРН когда и кем выдан; либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявила нарушения обязательных требований:

ст.ст.11, 17, 28 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г № 52-ФЗ.

СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

п.1.9.- количество детей в группах превышает допустимое исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты на 1 ребенка: в группе раннего возраста площадь на 1 ребенка составляет 1,2 м.кв при норме 2,5м.кв., во 2-ой младшей группе- 1,2 м.кв., в первой смешанной дошкольной - 1,4м.кв., в логопедическо-подготовительной - 1,4м.кв. при норме 2,0 м.кв. на одного ребенка;

п.3.1.- не разделена зелеными насаждениями групповая площадка средне-старшей группы с хозяйственной зоной;

п.4.21. - помещения медицинского блока используются не по назначению, в медицинском кабинете размещена система видеонаблюдения и пост охраны;

п.4.24.- пищеблок, работающей на сырье не соответствует требованиям санитарных правил по набору помещений, отсутствуют производственные цеха: цех вторичной обработки овощей;

п.п.5.1.,5.2.,5.5.- не соответствует требованиям санитарных правил внутренняя отделка помещений: в спальне средне-старшей, подготовительной групп поврежден линолеум, на стыках разошелся. В буфетной 2-ой младшей группы неровный пол. На пищеблоке в мясо-рыбном цехе между стеной и плинтусом щели, стены местами неровные;

п.п.6.1.,6.2.- недостаточно индивидуальных шкафчиков для одежды детей в логопедическо-подготовительной группах, детские кровати изношены, во всех группах буфетная мебель приспособленная;

п.п.6.16.3.,6.20.- не оборудованы туалетные помещения необходимым количеством санитарно-технического оборудования: в туалете логопедическо-подготовительной группы 4 унитаза, 4 раковины вместо 5. Отсутствует туалет для персонала;

п.п.13.9.,13.14.- буфетные не оснащены решетчатыми полками для сушки столовой, чайной посуды. Для мытья посуды используются бытовые мойки, не обеспечивающие полного погружения посуды, пробки отсутствуют. Не соблюдено требование по присоединению моечных ванн в буфетных к канализации с воздушным разрывом выше сифонных устройств.

(пункты и статьи действующих нормативных правовых актов РФ, нарушение которых было выявлено при проверке, с описанием совершенных противоправных действий (бездействия))

Руководствуясь п.70. Административного регламента, утв. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012г. № 764, ч.2 ст.50 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению – детский сад комбинированного вида №9 станицы Старовеличковской
(наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество ИП)

1. Устранить нарушения обязательных требований:

1. Организовать выполнение требований п.п.1.9.,3.1.,4.21.,4.24.,5.1,5.2.,5.5.,6.1.,6.2.,6.16.3., 6.20.,13.9.,13.14.,14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-пидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок до 01.06.2020

2. В срок до **01.06.2020** известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания в письменной форме с приложением копий документов, подтверждающими выполнение настоящего предписания, в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах, г. Славянск н/К ул. Дзержинского, 243.


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном главой 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в течение трех месяцев со дня его вручения. За невыполнение в установленный срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание является приложением к акту проверки и вручается (направляется) лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.

Главный специалист - эксперт
Мануйлова Татьяна Николаевна



(подпись)

Предписание получил  Кузнецова Н.В. 04.06.2019г.

(подпись, ФИО)

(дата)

Предписание (направлено по почте) _____
(дата, номер заказного письма, уведомления)